



## HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

☒ 4900 FEHÉRGYARMAT Kossuth tér 38.sz.

☎/ FAX : 06-44-362-005

E-mail: fgy.tuzoltok@keletnet.hu

### Tájékoztató

A Fehérgyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka tájékoztatja - a tűzoltóság illetékességi területén (Fehérgyarmat és környező települések) - kiskereskedelmi üzletet működtetőket, vállalkozókat és létesítmény vezetőket alábbiakról:

A létesítményekben tűzvédelmi hatósági ellenőrzésre csak a Fehérgyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság jogosult. Tehát többek között:

- a készenlében tartott, jogszabály szerint előírt tűzoltó készülék meglétét, időszakos ellenőrzésének elvégzését,
- Tűzvédelemmel kapcsolatos felülvizsgálatok ( villamos és villámvédelmi) meglétét, megfelelőségét,
- Tűzvédelmi oktatás megtörténtét,

**csak a tűzoltóság - szolgálati igazolványával rendelkező - hivatásos állományú tagjai ellenőrizhetik** hatósági ellenőrzés keretében, illetve jogszabálysértés esetén szankcionálhatják (tűzvédelmi bírság, szabálysértési feljelentés)

Fent leírtak szerint **egyéb személyek, akár szolgáltatók is nem kérhetik akár bemutatásra, akár ellenőrzésre** el a tűzoltó készüléket, jegyzőkönyvet, oktatási naplót...stb.

Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy a jogszabályban foglaltakat ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat nem kell elvégezteni, de azt a létesítmény vezetője a piacon szolgáltatóként működő bármelyik saját maga által választott vállalkozással elvégeztetheti.

Tájékoztatom továbbá a létesítmény vezetőket, hogy a Hivatásos Tűzoltóság ellenőrzési tevékenységét előzetes kiértékelés alapján végzi kivéve, ha a kiértékelés az ellenőrzés eredményét veszélyezteti.

Tájékoztatóm néhány legfontosabb tűzvédelmi előírás:

1. Az üzletként használt építményt, építményrész (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
2. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értéket.
3. A közmű nyitó- és zárószervezetet jól láthatóan meg kell jelölni.
4. A kereskedelmi létesítményekben a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes „A” és a tűz- és robbanásveszélyes „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok elhelyezésének módját és mennyiségét az üzemeltetőnek írásban kell meghatározni.
5. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószervezetét, valamint a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
6. A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik
  - a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,
  - b) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként,
  - c) a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább kilencévenkénttűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
7. A létesítményben (üzletekben) legalább egy darab, az ott keletkező tűz oltására alkalmas – a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő – tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
8. A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek. A hordozható tűzoltó készüléket a vonatkozó jogszabály szerint évente kell alapellenőrzésnek és javításnak alávetni.

Fehérgyarmat, 2010. szeptember 30.

**/: Bartha Sándor /:**  
tűzoltó alezredes  
p a r a n c s n o k